

לכבוד  
 כל הקבלנים שהשתתפו בסיור שיקום תחנות גבעת זאב  
 מאת  
 קוסטיה בוקין  
 מנהל פרויקט

**הנדון: מכרז מס' 5/18 – החלפת ושדרוג משאבות ביוב מ.מ גבעת זאב – הבהרות**

1. בהמשך לפרסום מסמכי המכרז שבנדון הנני לפנות אליך בבקשה להבהרות לפי הפרוט כדלקמן:
  - א. בחוברת המכרז בראש החוברת צוין כי מס' המכרז הינו 1/18 בעוד שמס' המכרז כפי שפורסם הינו 5/18, נבקש הבהרה כי מדובר בטעות סופר. יש להתייחס למספר המכרז כ 5/18.
  - ב. מאחר ומדובר במכרז שאינו לרכישה נבקש לעדכן ו/או להשמיט את הסעיפים בהם ישנה התייחסות לנושא כגון: סעיף ג' (פתיחת החוברת), סעיף 7 (עמוד 4), סעיף 3.2.16 (עמוד 7), סעיף 4.2 (עמוד 8), סעיף 10.1.15 (עמוד 12) ועוד. על פי החלטת המזמין המכרז יימסר לכל קבלן שהשתתף בסיור הקבלנים שנערך בתאריך 24.07.18 ללא שום תשלום. אין להתייחס לכל הסעיפים הנ"ל
  - ג. בסעיף 4.2 (כמו גם בסעיף 8.5) נרשם כי על המציע להציג "ניסיון כקבלן למתן שירותי החלפת או שדרוג או שיפוץ משאבות ביוב עבור לפחות שני גופים"..... בעוד שבפרק ב' נספח א' נדרש להציג רשימה של 3 לקוחות להם ניתנו השירותים – נבקש הבהרה. יש להתייחס לנספח א' בפרק ב' ולהציג רשימה של 3 לקוחות להם ניתנו השירותים
  - ד. בסעיף 9.10 נרשם כי יש לסרוק את כל מסמכי המכרז ולהגישם ע"ג תקליטור ובנוסף להגיש את ההצעה ופרוטוקולים והודעות בשני העתקים – האם נדרש גם להציג 2 העתקים מכלל המסמכים וההצעה וגם לסרוק את כל ההגשה ע"ג תקליטור? יש להגיש שני העתקים וסריקה של כלל המסמכים על תקליטור
  - ה. סעיף 10.1.2 – נשמטו פרטים מהסעיף – נבקש לדעת עבור איזו הוכחה נדרש להציג אסמכתאות. יש להתייחס לסעיף 8 לעיל לרבות כל תת הסעיפים. בסעיף 8.2 המילה "בוטל" תמחק, ובמקומה תתווסף "הקבלן רשום בפנקס הקבלנים ביום הגשת הצעתו (בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשק"ט – 1969 ותקנותיו) בכל הענפים ובסיווגים כדלקמן:
    - ענף ראשי בניה (קוד 100) בסיווג כספי ג' 1.
    - ענף ראשי משאבות, טורבינות ומכונני שאיבה (קוד 500) בסיווג כספי ב' 2.
- ו. בסעיף 10.1.3, בסיפא של הסעיף ישנה הפניה לסעיף 8.3 אך סעיף זה בוטל – נבקש הבהרה. אין להתייחס לתת סעיף זה, אלא לשאר הסעיפים של תנאי סף

ז. בסעיף 10.2.6 נדרש להחתים מזמינים/לקוחות על מסמכי הוכחת ניסיון קודם בהתאם לנספח ב' בפרק ב' אך לאור מועד ההגשה הקרוב נאפשר להציג בשלב זה המלצות לניסיון הקודם ע"מ להימנע מעיכובים בהגשה.

הגשת המכרז נדחתה לתאריך 06.08.18 בכדי לאפשר הגשת כל המסמכים כנדרש.

ח. בסעיף 10.2.7 נדרש לחתום על הצהרת המציע פרק ב' נספח ג' – בהצהרה זו נרשם בראש העמוד כי מס' המכרז הינו 1/18 בכותרת המודגשת כי מס' המכרז הינו 7/18 ובנדון כי מס' המכרז 4/18 – נבקש לעדכן לפי מס' המכרז הנכון, בנוסף בנקודה מס' 6 בהצהרה נכתב כי: "להבטחת קיום הצעתנו אנו מוסרים ערבות בנקאית ע"ס 50,000 ₪....." בעוד שערבות ההצעה הנדרשת למכרז הינה בסך של 25,000 ₪ ואילו ערבות הביצוע תעמוד ע"ס של 50,000 ₪ - נודה לעדכון.

יש להתייחס למספר המכרז 5/18

ערבות למכרז 25,000 ₪ ערבות לביצוע 50,000 ₪

ט. בכל הנספחים נרשם בראש העמוד כי מס' המכרז הינו 1/18 ובכותרת הנספחים נרשם כי מס' המכרז הינו 7/18 ובנוסח הערבות נרשם בנוסף בנדון שמס' המכרז הינו 4/18 – נודה לתיקון בהתאם למס' המכרז הרלוונטי.

יש להתייחס למספר המכרז 5/18

י. הבהרה לסעיף 9.6 לעניין מכס ובלו

אין להתייחס לסעיף זה

יא. סעיף 11.5 העדפת מוצרים ואישור מרו"ח לעניין טובין

הבהרה לסעיף 11.5 – אין להתייחס לסעיף זה ונספחיו. אינו רלוונטי.

יב. בכתב הכמויות, בפרקים 1.4 ו 2.4 לסעיפים 1.04.01 ו 2.4.01 יש להוסיף כדלקמן:

סעיף 1.4.01 – בור שיקוע יבנה מבטון מזויין ב-30 ויהיה במידות פנים 2.2X2.4X6.5 h(0.3+)

סעיף 2.4.01 – בור שיקוע יבנה מבטון מזויין ב-30 ויהיה במידות פנים 2.6X2.8X7.0 h(0.3+)

2. לאור כל הר"מ נודה לדחייה במועד ההגשה ע"מ להיערך כראוי להגשת הצעתנו.

מועד ההגשה נדחה ל 06.08.18 בכדי לאפשר הערכות