

17.08.22

לכבוד:

המשתתפים

### הנדון: דיוק בשאלות/תשובות למכרז משאבות חום

א.ג.ג,

להלן חידוד לשאלות שנשלחו ותשובות המועצה:

#### **שאלה 1:**

במענה לשאלה 3 הבהרתם "שעל הקבלן להוכיח 3 פרויקטים בשלושת השנים האחרונות", לדעתנו הנ"ל אינו מתיישב עם דרישות הסף שלכם בסעיף 5.1.1 לצרף המלצות של 3 פרויקטים שבוצעו במהלך "שלוש עונות חימום רצופות ללא תקלות", שכן, אם לפי דרישתכם הפרויקטים נדרשו לפעול 3 עונות חימום רצופות משמע שהם הותקנו לפחות 4 שנים ולא במהלך – 3 השנים האחרונות (מכיוון שאם הפרויקט הותקן במהלך 3 השנים האחרונות משמע שלא פעלו 3 עונות רצופות), בהתאם אנא תגדירו שוב מה נדרש להוכיח.

#### **תשובה 1:**

על המגיש להוכיח ניסיון בחימום מי צריכה 3 שנים ועל ניסיון חימום מי בריכה וחימום החלל 3 עונות.

#### **שאלה 2:**

בהתייחס לתשובה 5 במענה, במכרז עצמו אין התייחסות מבחינת דרישות וכתב כמויות לחימום יט"א ולחימום מי צריכה. לא מוגדר במכרז עם מה אתם רוצים לחמם את היט"א ואת מי צריכה. האם מדובר במשאבות חום? ראוי לציין, שמשאבות החום שהגדרתם לחימום הבריכה אינן מתאימות לחימום יט"א ומי צריכה למקלחות. סיכום: האם נדרש לספק בנוסף למשאבות החום לבריכה גם משאבות חום לחימום יט"א ולמיכל 1,000 ליטר, באיזו תפוקה? והאם נדרש לספק מיכל 1,000 ליטר בנוסף לזה הקיים היום בבריכה? כל זה לא מוגדר במכרז. מכיוון שהמכרז מוגדר למערכות חימום לבריכה מבחינת הדרישות וכתב הכמויות, אנו ממליצים לכם לבטל את הדרישה לחימום יט"א ומי צריכה, ולאחר שהפרויקט יבוצע לבדוק מה הצריכה הנותרת בסולר והאם כלכלי לבטל צריכה זו באמצעות התקנת משאבות חום נוספות.

#### **תשובה 2:**

סעיפים 16.1.240-16.1.250 למכרז מדברים על חימום היט"א וחימום מי צריכה למקלחות, על הזוכה להביא נתוני יט"א שתואמות את יצרן משאבות חום. כ"כ על הזוכה לספק משאבת חום שמתאימה הן לחימום מי הבריכה, הן לחימום מי הצריכה והן לחימום החלל ולספק אישור נתוני יט"א. בנוסף על הקבלן לספק מיכל של 1000 ליטר אגירה.

#### **שאלה 3:**

כיוון שדחיתם את מועד ההגשה ברצוננו לוודא האם תוקף הערבות הבנקאית הנדרשת הינה ל – 17.11.22 או ל – 22.11.22.

**תשובה 3:**

תוקף הערבות הנדרשת לא השתנה קרי עד ל – 17.11.22.

**למעט האמור לעיל אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז**

בכבוד רב,

יוסי אברהמי

ראש המועצה