הערות:

1. כל הצנרות והאביזרים יהיו מתואמים לחלוטין עבודה 16 אט'.
2. חזוק צנרת בתוך רצפה וקירות תעשה ע"י ברזל שטוח 50X50X5 מ"מ.
3. על הקבלן לבדוק את התאמת מידות העיגון למידות הקונסטרוקציות ואיזון ציר מנוע ומשאבה וכל זאת, לפני ההרכבה.
4. הצנרת תצבע בצבע אפוקסי בהתאם למפרט תהל 400486.
5. פרט מכסה מפיבראגלס לפי תכ' 042825.
6. סולמות מפיבראגלס יהיו מדגם C2000 תוצרת סוקגאו או שווה ערך.
7. סגר עם מוט מאריך ועמוד מגן, יהיו מתוצרת סיגיבר או שווה ערך.
8. כל המידות בס"מ אלא אם מומן אחרת.
9. מידות ותצוגות של המבנה אינן נוכלות סז ס"מ של ציפוי אבן, ראה תכ' אדריכלות והנדסה-קונסטרוקציה 1613-016-01-026-+034.

שינויים:	תאריך:

אוחטה
הנדסת מים בע"מ

רח' יהשע בן נון 23 בנעת זאב
מל: 02-5734419
פקס: 02-5730050
e-mail: kotike@gmail.com
e-mail: kotike0@gmail.com
טלפון: 0544587726

שם הפרויקט:
גבעת זאב מערב
מערכת הביוב

שם החבנית:
תחנת שאיבה לביוב מסי 2
הרכבת ציוד וצנרת

מספר גליון:	קנ"מ:
101	1:50

מספר פרויקט:	שם קובץ:
4.10.24	16130ama

תאריך:	שרטט:	תכנן:
4.10.24	מנה	א. גרינבלט

עיון	לאישור	למכרז	לביצוע	מהדורה

1

File : 16130ama (1).dwg
Path : C:\Users\Ofer\Desktop\
Plotted : Dec 05, 2024



חתך א-א



חתך ב-ב



חתך ג-ג



חתך ד-ד



חתך ה-ה



תנוחה

מארכת אביזרים להכלפה

יסוד משאבה לחיזוק

רשימת ציוד ואביזרים

מס'	שם האביזר	מספר	כמות	הערות
1	משאבה סמסם CE124 עם מנוע והמסגרת הצונה H=120m Q=145m³/h N=90kw	8"	4	תוצרת אנגליה או ש"ע
2	מגוף כריך + 2 אוגנים נגדיים	8"	4	תוצרת הכוכב או ש"ע
3	שסתום אל-חזור עם פתח עליון דגם ארד NR-040	8"	4	תוצרת אר.ל. או ש"ע
4	מעבר ינינה	8"/12"	4	SCHEDULE 40
5	מחבר אוגו	8"	4	דגם 2000 תוצרת כראוס או ש"ע
6	קשת 90° R=1.5D	8"	6	SCHEDULE 40
7	קשת 90° R=1D	8"	8	SCHEDULE 40
8	אוגן סבעת	8"	8	SCHEDULE 40
9	אוגן ואוגן עיוור	8"	1	SCHEDULE 40
10	זנקי רחוב	8"	4	תוצרת כראוס או ש"ע
11	מד סריקה אלקטרומגנטי	8"	1	דגם COPA-XT-3000 תוצרת פיאר את מוטר או ש"ע
12	קשת מעבר	8"/10"	1	SCHEDULE 40
13	מעבר אקסצנטרי	8"/10"	2	SCHEDULE 40
14	מגוף כריך + 2 אוגנים נגדיים	10"	2	תוצרת הכוכב או ש"ע
15	שסתום אל-חזור עם פתח עליון דגם ארד NR-040	10"	1	תוצרת אר.ל. או ש"ע
16	מחבר אוגו	10"	2	דגם 2000 תוצרת כראוס או ש"ע
17	קשת 90° R=1.5D	10"	1	SCHEDULE 40
18	מעבר צנטרי	10"/12"	1	דגם D-030 תוצרת אר.ל. או ש"ע
19	קשת 90° R=1.5D	12"	1	SCHEDULE 40
20	קשת 90° R=1D	12"	1	SCHEDULE 40
21	שסתום אויר מאוכב	2"	6	דגם סגר D-020 תוצרת אר.ל. או ש"ע
22	מד זרם מסוג מדמ	1/2"	4	
23	תמיכת בטון עם מגבה		10	קפי 004484
24	מערכת קדם הכנת מים כוללת:			תוצרת גרמנ או ש"ע
24.1	שסתום הידראולי וחשמלי	4"	2	04-735-55-TFM-DR-(4W)
24.2	מסנן טו	4"	2	04-F-70
24.3	מגוף כריך + 2 אוגנים נגדיים	4"	2	
24.4	בקר אלקטרוני לפעול הכנת מים		1	735-UPS
24.5	מכניל חיישן לחץ		1	BR-D-15
24.6	מערך אספקת מי פקור באל"ג		1	BR-AM-F-2/L2